Legenda:

- Kable średniego napięcia 15kV
- Kable niskiego napięcia 0,4kV
- Złącze kablowe
- Lampy oświetleniowe
- Rury osłonowe
- Kamera tubowa zewnętrzna
- Kamera typu "rybie oko"

Uwaga: Projektowane kable energetyczne układać w rurach osłonowych

2xDVKØ75 L=6m
2xSRSØ75 L=12m
2xDVKØ75 L=3m
DVKØ75 L=15m
DVKØ75 L=3m
DVKØ75 L=8m
DVKØ75 L=17m
SRSØ75 L=17m
DVKØ75 L=11m
DVKØ75 L=3m
3xDVKØ75 L=8m
6xDVKØ75 L=2m
proj. SOU
4xSRSØ75 L=10m
3xDVKØ75 L=8m
2xDVKØ75 L=9m
2xDVKØ75 L=4m
2xSRSØ75 L=20m
2xSRSØ75 L=30m
2xSRSØ75 L=15m
3xSRSØ75 L=30m
3xDVKØ75 L=28m
2xDVKØ75 L=14m
2xDVKØ75 L=2m
2xDVKØ75 L=2m
2xDVKØ75 L=3m
2xDVKØ75 L=4m
2xDVKØ75 L=14m

L2/8 L2/6 L2/9 L2/5 L2/10 L2/4 L2/3 L2/1 L2/1/1 L1/1/4 L1/1/3 L1/1/2 L1/1/1 L1/1 L1/2 L1/3 L1/3/1 L1/3/2 L1/3/3 L1/3/4 L1/9 L1/8 L1/7 L1/6 L1/5 L1/4 L1/4/1 L1/4/2 L1/4/3

PARKINGOWY

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM II- Projekt architektoniczno - budowlany

Część 3 - Elektryczna

"Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - Etap I budowa parkingu"

Elektryczna	Projektował:	mgr inż. Marek Alf upr nr SWK/0096/PWOE/14	
	Opracował:	mgr inż. Andrzej Szczykutowicz	
	Sprawdziła:	mgr inż. Jarosław Kolera upr nr KI-214/93	
Data: 07.2018	Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania	Skala: 1:500	Rys. nr: 1

UWAGI:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane i opisane) stanowią integralną część firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Bielek" i nie wolno ich użyć, porównać, reproduktować i kopiować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.
2. Ze względu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem rzeczywistym należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
3. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostało za pomocą licencjonowanego oprogramowania AutoCAD LT.